MERIEUX NutriSciences

CHELAB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA 17/000084958

data di emissione 03/03/2017

Codice intestatario 0015591/002

Spett.le
NEW FADOR SRL
VIA MARIO CALDERARA, 31
25018 MONTICHIARI (BS)
IT

Dati campione

Numero di accettazione	17.583258.0001
Consegnato da	Il cliente il 15/02/2017
Data ricevimento	15/02/2017
Proveniente da	NEW FADOR SRL VIA MARIO CALDERARA, 31 25018 MONTICHIARI (BS) IT
Descrizione campione	ACQUA DEMINERALIZZATA (DOPO IMPIANTO OSMOSI)

Dati campionamento

Campionato da	Cliente

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

Chelab S.r.l, a Mérieux NutriSciences company
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

MERIEUX NutriSciences

CHELAB S.R.L.

segue rapporto di prova n. 17/000084958

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	Data inizio fine analisi	Unità op.	Riga
SUL CAMPIONE TAL QUALE							1
CONDUCIBILITA' ELETTRICA 20 °C Met.: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	11±1	µS/cm			16/02/2017--17/02/2017	02	2
DUREZZA TOTALE Met.: APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003	0,191±0,070	°F	0,10		20/02/2017--24/02/2017	02	3
CROMO TOTALE Met.: EPA 6020 B 2014	n.r.	µg/l	0,50	0,17	20/02/2017--23/02/2017	02	4
FERRO Met.: EPA 6020 B 2014	n.r.	µg/l	5,0	1,7	20/02/2017--23/02/2017	02	5
NICHEL Met.: EPA 6020 B 2014	n.r.	µg/l	0,50	0,17	20/02/2017--23/02/2017	02	6
RAME Met.: EPA 6020 B 2014	tracce	µg/l	0,50	0,17	20/02/2017--23/02/2017	02	7

Informazioni aggiuntive

Riga (4-7) - Metodo: EPA 6020 B 2014 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 6020, il recupero dell'LCS (laboratory control sample) è risultato compreso tra 85% e 115% così come previsto dal metodo.

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Responsabile prove chimiche	Responsabile laboratorio
Dott. Federico Perin Chimico Ordine dei chimici - Provincia di treviso Iscrizione n. A338	Dott. Sébastien Moulard
Num. certificato 14114242 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT	Num. certificato 14114487 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

- Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. - LoQ: limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

Chelab S.r.l, a Mérieux NutriSciences company

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.